



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode vodovodna zadruga Pohorski izvir

Evidenčna oznaka: 2141a-14/8293-17/67696

Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO  
VINARJE 74  
2316 Zgornja Ložnica

Delovni nalog: Pogodba št. 2002/07-51, PRIHOVA, 03.02.2014  
Naročilo št. 1/14, OKOŠKA GORA, 17.03.2014

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Edvard Stanec, dipl. san. inž.

Maribor, 26.06.2017

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Vodja oddelka:

Edvard Stanec, dipl. san. inž.

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Edvard Stanec, dipl. san. inž. ob 26.06.2017 14:09:14

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a  
**Številka vzorca:** 17/67696  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO,  
VINARJE 74, 2316 Zgornja Ložnica  
**Vzorec odvzel:** Edvard Stanec, NLZOH OOOZ Maribor  
**Čas odvzema:** 21.06.2017 11:45  
**Mesto odvzema:** Vodovodna zadruga Pohorski izviri, LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a  
**Vzorec sprejel:** Edvard Stanec  
**Kraj in čas sprejema:** Maribor, 21.06.2017 13:38

## Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015).

## Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj, ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8293-17/67696-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-14/8293-17/67696-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a  
**Številka vzorca:** 17/67696  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode vodovodna zadruga Pohorski izvir  
**Vodja naloge:** Edvard Stanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO, VINARJE 74,  
2316 Zgornja Ložnica  
**Delovni nalog:** Pogodba št. 2002/07-51, PRIHOVA, 03.02.2014  
**Mesto odvzema:** Vodovodna zadruga Pohorski izviri, LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a  
**Metoda vzorčenja:** ISO 5667-5: 2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 26.06.2017  
**Datum in ura:** 21.06.2017 11:45 **Datum in ura:** 21.06.2017 13:38  
**Odvzel:** Edvard Stanec, NLZOH OOO Maribor **Sprejel:** Edvard Stanec

### Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	21.8	°C		DIN 38404-4:1976, na mestu odvzema	21.06.17 21.06.17

Vodja oddelka:  
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal dr. Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 26.06.2017  
14:11:07

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a  
**Številka vzorca:** 17/67696; lab.št.: 17/13053  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode vodovodna zadruga Pohorski izvir  
**Vodja naloge:** Edvard Stanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO, VINARJE 74,  
2316 Zgornja Ložnica  
**Delovni nalog:** Pogodba št. 2002/07-51, PRIHOVA, 03.02.2014  
**Mesto odvzema:** Vodovodna zadruga Pohorski izviri, LV Okoška gora - Dovnik, Okoška gora 46 a  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 26.06.2017  
**Datum in ura:** 21.06.2017 11:45 **Datum in ura:** 21.06.2017 13:48  
**Odvzel:** Edvard Stanec, NLZOH OOO Maribor **Prevzel:** Bojana Žnuderl

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	21.06.2017 13:55 23.06.2017 08:21
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	21.06.2017 13:55 24.06.2017 12:28
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	21.06.2017 13:55 22.06.2017 13:03
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	21.06.2017 13:55 22.06.2017 13:03
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	ni najdeno	CFU/100 mL	21.06.2017 13:55 23.06.2017 08:21
Clostridium perfringens	Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III)	ni najdeno	CFU/100 mL	21.06.2017 13:55 22.06.2017 13:03

Analitik:  
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Odgovorna oseba:  
Katja Zelenik, dr. vet. med.  
Elektronsko podpisal Katja Zelenik, dr. vet. med. ob 26.06.2017 07:46:09

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.