

❖ POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2021

Notranji nadzor v letu 2021 na vodovodu Okoška gora je potekal po postopkih, ki jih predpisuje HACCP načrt in vsebuje mesto vzorčenja, vrsto preskušanj, frekvenco vzorčenja, način obveščanja uporabnikov in ukrepe ob izrednih dogodkih.

Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora je v letu 2021 izvajal NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO; ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR.

• NOTRANJI NADZOR

V letu 2021 sta bila v okviru notranjega nadzora planirana 2 vzorca za mikrobiološke preiskave.

Prvo vzorčenje je bilo maja; vzorec je bil skladen.

Drugo vzorčenje je bilo septembra; vzorec je bil skladen.

22.09.2021 je vzorčenje izvajal ZIRS; vzorec je bil neskladen; 6 koliformnih bakterij

Ker koliformne bakterije neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi, posebni ukrepi niso bili sprejeti.

Potrebno je bilo ponovno vzorčenje, kar smo naredili 29.11.2021; vzorec je bil skladen.

Imamo določeni dve mesti vzorčenja in sicer: stanovanjska hiša Dovnik Okoška gora 46a in stanovanjska hiša Kangler Dani Okoška gora.

• DRAŽAVNI MONITORING

V letu 2021 se je na vodovodu izvajal tudi državni monitoring, ki ga izvaja NLZOH in sta bila odvzeta 2 vzorca pitne vode za mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja. Vzorčenje je bilo februarja in avgusta.

Vzorec v februarju je bil skladen s Pravilnikom o pitni vodi; v vzorcu v avgustu pa je bilo 6 koliformnih bakterij.

Ker koliformne bakterije neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi, posebni ukrepi niso bili sprejeti.

Ob neugodnih vremenskih razmerah (daljše deževje ali visoke temperature) smo vodo klorirali. V primeru kloriranja smo izvajali meritve prostega klora v pitni vodi, ki ni presegal 0,25 mg Cl⁻ / l.

Na osnovi rezultatov ocenjujemo, da oskrba s pitno vodo v letu 2021 na vodovodnem sistemu Okoška gora izpolnjuje pogoje za varno oskrbo.

Da pa bi bil notranji nadzor še učinkovitejši in tveganja za nastanek neskladij minimalna, bomo v letošnjem letu povečali obseg vzorčenja.

❖ PLAN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV IN PLAN VZORČENJA ZA LETO 2022

Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. L. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

1. O rezultatih **skladnosti pitne vode** na osnovi rezultatov pridobljenih v okviru notranjega nadzora z obvestilom na spletni strani Vodovodne zadruge Pohorski izviri www.pohorski-izviri.si
2. O rezultatih **neskladnosti pitne vode** na osnovi rezultatov pridobljenih v okviru notranjega nadzora na naslednje načine določene v Navodilu za obveščanje uporabnikov, ZIRS, NIJZ in NLZOH (verzija 23.12.2015)

Člen pravilnika	Vzrok za obveščanje neskladnosti	Časovna opredelitev obveščanja	Načini obveščanja
9.	Hišno omrežje	Čimprej, najkasneje v 7 dneh	Osebnop uporabniku, spletna stran www.pohorski-izviri.si
21.	Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode	Čimprej, najkasneje v 2 urah; obveščamo do preklica. Obvestimo tudi o prenehanju omejitve ali prepovedi. Na začetku in ob preklicu ukrepa, najkasneje v 24 urah.	Lokalni radio : Radio Rogla, tel. : 03 7574515 Spletna stran : www.pohorski-izviri.si Oglasna deska Občina Oplotnica Oglasna deska Ugovec Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ,ZIRS,NLZOH)
22.	Izvajanje ukrepov za odpravo neskladnosti	Čimprej, najkasneje v 1 dnevu. Obvestimo tudi o prenehanju izvajanja ukrepov.	Lokalni radio : Radio Rogla, tel. : 03 7574515 Spletna stran : www.pohorski-izviri.si Oglasna deska Občina Oplotnica Oglasna deska Ugovec
31.	V primeru odstopanja	Na dan pridobitve dovoljenja, najkasneje v 7 dneh. Obvestimo tudi o prenehanju omejitve oz. dovoljenem odstopanju	Lokalni radio : Radio Rogla, tel. : 03 7574515 Spletna stran : www.pohorski-izviri.si Oglasna deska Občina Oplotnica Oglasna deska Ugovec
34.	Letna poročila Plan obveščanja Plan vzorčenja	Enkrat letno ; najkasneje do 31.marca	Spletna stran www.pohorski-izviri.si Na položnici s strani upravljalca Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ,ZIRS,NLZOH)

❖ Plan vzorčenja za leto 2022

Odvzemno mesto	Ime objekta	Plan mikrobioloških analiz
1	Stan. hiša DOVNIK Marjan, Okoška gora 46	4 vzorca (april, junij, oktober, november)
2	Stan. hiša KANGLER Dani, Okoška gora	

Poročilo pripravila : Sonja Mihelič, odgovorna oseba za HACCP

Mihelič