

PROGRAM UKREPOV V PRIMERU IZREDNIH DOGODKOV IN MOREBITNIH ONESNAŽENJ VIROV PITNE VODE NA JAVNIH SISTEMIH OSKRBE S PITNO VODO

Izdaja 02/ 01-2024

1. SPLOŠNO

Dokument je pripravljen v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. [51/06](#), [97/10](#) in v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja Uradni list RS 24/2012 in 22. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, Uradni list RS 88/2012.

Kot upravljavci javnih oskrbnih sistemov za pitno vodo smo v skladu z veljavno zakonodajo zadolženi za distribucijo zdravstveno ustrezne pitne vode in varne oskrbe vsem uporabnikom v rednih kot tudi v izrednih razmerah.

S programom ukrepov želimo zagotoviti hitro in zanesljivo ukrepanje v izrednih razmerah.

Javni vodovodi, ki so v upravljanju Vodovodne zadruge Pohorski izviri z.o.o.:

- 1. Vodovod Okoška gora**
- 2. Vodovod Prihova**
- 3. Vodovod Pobrež**
- 4. Vodovod Koritno**

2. DEJAVNIKI IZREDNIH RAZMER

Izredne razmere ocenjujemo kot pojav sprememb razmer v našem okolju kot so ekstremno sušna obdobja, pojav visokih voda (poplave, taljenje snega, plazovi), morebitna onesnaženja zaradi nekontroliranega gnojenja v okolici vodnih virov, nekontrolirana uporaba fitofarmaceutskih sredstev, večje tehnične okvare na objektih pitne vode in transportu vode v uporabo ter nedovoljeni posegi v objekte oskrbnih sistemov.

Iz zgoraj navedenih negativnih pojavov na kvaliteto pitne vode lahko pričakujemo tako mikrobiološko, fizikalno kemijsko in kemijsko onesnaženje vode na javnih sistemih, ki narekujejo ustrezne sanacijske ukrepe za nemoteno oskrbo pitne vode vseh uporabnikov.

3. ODGOVORNE OSEBE ZA OBVEŠČANJE V IZREDNIH RAZMERAH

3.1 Za obveščanje in izvajanje ukrepov ob izrednih razmerah in aktivacijo občinskega ali regijskega štaba civilne zaščite, če je to zaradi ogroženosti pitne vode potrebno sta na nivoju zadruge odgovorna :

VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI z.o.o.
Vinarje 74, 2316 Zgornja Ložnica

☞ Darko Satler, GSM: 031/373-657
predsednik Vodovodne zadruga Pohorski izviri

☞ Pliberšek Jože GSM: 051 345 881
Predsednik nadzornega sveta zadruga Pohorski izviri

3.2 Za obveščanje in izvajanje ukrepov po posameznih vodovodih, ki so v upravljanju Vodovodne zadruga so odgovorni :

3.2.1 Vodovod Pobrež

☞ Darko Satler, GSM: 031/373-657
☞ Jože Leskovar, GSM: 041/882-317
☞ Jože Kandorfer GSM: 041-524-941

3.2.2 Vodovod Prihova

☞ Pem Miha GSM: 051 202 557
☞ Pliberšek Anton GSM 031 712 216

3.2.3 Vodovod Okoška gora

☞ Sonja Mihelič GSM: 031 302 702
☞ Aleš Justinek GSM : 041 622 165

3.2.4 Vodovod Koritno

☞ Sonja Mihelič GSM: 031 302 702
☞ Marjan Dečar GSM : 040 752 589

V primeru obveščanja občinskega ali regijskega štaba civilne zaščite poveljnik skladno s svojimi pooblastili aktivira pristojne službe kot so gasilci in podjetja, ki imajo na voljo ustrezno opremo za sanacijo stanja kvalitete pitne vode.

4.UKREPI V PRIMERU KEMIJSKEGA ONESNAŽENJA PITNE VODE

V primeru kemijskega onesnaženja je potrebno :

- prekinitve distribucije pitne vode
- obvestiti Center za obveščanje 112
- obvestiti štab civilne zaščite Občine Slov. Bistrica (02 843 28 00)
- obvestiti gasilce 113 ali gasilsko društvo Oplotnica (02 801 9051)

VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI z.o.o.
Vinarje 74, 2316 Zgornja Ložnica

- obvestiti NIJZ : sandra.mertik@nlzoh.si
- obvestiti ZIRS : gp-oemb.zirs@gov.si
- obvestiti okoljsko inšpekcijo : irsop.oe@gov.si
- obvestiti kmetijsko inšpekcijo : maribor.irsko@gov.si
- obveščanje uporabnikov v skladu z letnim planom obveščanja (glej prilogo)

Zagotoviti je potrebno nadomestno oskrbo s pitno vodo kot je:

- embalirana pitna voda,
- možnost dobave pitne vode iz nadomestnega vodnega vira
- prevoz pitne vode s cisternami

Za prevoz pitne vode s cisternami je potrebno upoštevati navodilo NIJZ in o tem voditi zapise.

5.UKREPI V PRIMERU MIKROBIOLOŠKEGA ONESNAŽENJA PITNE VODE

V primeru mikrobiološkega onesnaženja pitne vode je potrebno :

- obveščanje uporabnikov v skladu z letnim planom obveščanja (glej obveščanje uporabnikov)

V primeru ukrepa prekuhavanja pitne vode, je potrebno uporabnikom dati navodila za prekuhavanje (glej prilogo : Navodilo o prekuhavanju vode))

- izvajati izpiranje primarnega in sekundarnega omrežja (glej prilogo : Navodilo za dezinfekcijo vodovodnega omrežja))
- kontinuirano izvajati dezinfekcijo pitne vode
- izvesti kontrolno vzorčenje pitne vode
- po končanih analizah in sanaciji stanja upravljavec prekliče ukrep prekuhavanja in uporabnike obvesti o nemoteni oskrbi s pitno vodo

V primeru, da zgoraj navedeni ukrepi ne zadoščajo za nemoteno oskrbo s pitno vodo mora upravljavec zagotoviti nadomestno oskrbo s pitno vodo kot je:

- embalirana pitna voda,
- možnost dobave pitne vode iz nadomestnega vodnega vira
- prevoz pitne vode s cisternami

Za prevoz pitne vode s cisternami je potrebno upoštevati navodilo NIJZ in o tem voditi zapise.

6.UKREPI V PRIMERU POJAVA NARAVNIH NESREČ ALI OB POŠKODBAH VODOVODNIH OBJEKTOV

V primeru naravnih nesreč (poplave, plazovi, sušna obdobja) ali ob namernih poškodbah na vodovodnih objektih je potrebno najprej ugotoviti kakšno je onesnaženje vodnega vira (kemijsko, mikrobiološko) in potem ukrepati v skladu z navodili za vrsto onesnaženja.

V primerih namernih poškodb, vandalizma obvestimo še policijo .

V primerih pomanjkanja pitne vode, mora upravljavec preverjati stanje pitne vode in spremljati izdatnost vodnih virov.

VODOVODNA ZADRUGA POHORSKI IZVIRI z.o.o.
Vinarje 74, 2316 Zgornja Ložnica

3/4

Uporabnike mora obveščati o zmanjšani uporabi pitne vode, zagotoviti mora nadomestno oskrbo s pitno vodo (embalirana voda, cisterne) in mora uporabnike obvestiti o času in kraju razdeljevanja nadomestnih količin vode.

7.PRILOGE

- 7.1 Način obveščanja uporabnikov
- 7.2 Navodila o prekuhavanju vode (NIJZ)
- 7.3 Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode (NIJZ)
- 7.4 Priporočila za higiensko ravnanje in shranjevanje pitne vode pri končni distribuciji oskrbe s cisternami (NIJZ)
- 7.5 Mnenje o potrebnih količinah pitne vode v primeru omejitve ali prekinitve dobave pitne vode (NIJZ)
- 7.6 Navodili za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja (NIJZ)

Za upravljavca vodovodov Pohorski izviri z.o.o.
Predsednik vodovodne zadruga
Darko Satler